

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1 т.: (347) 252-59-52, ф.: (347) 273-42-86, e-mail: oogpn@mchsr.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, 4

(наименование органа государственного пожарного надзора)

т./ф.: (34745) 2-10-96, e-mail: Gpnaurgazy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 95/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное Общеобразовательное Бюджетное Учреждение
Средней общеобразовательной школы с. Карагаево муниципального района
Гафурийский район Республики Башкортостан
(МОБУ СОШ с. Карагаево МР Гафурийский район РБ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

распоряжения главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского
и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Каримова Рустама
Салаватовича

№ 95 от "23" сентября 20 19г., ст. 6, 6.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. "24"
октября 20 19г. по 12 ч. 00 мин. "24" октября 20 19г. проведена плановая проверка
Заместителем главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского,
Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору Ардашировым Ильгизом
Хамитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

Здания и территории Муниципального Общеобразовательного Бюджетного Учреждения Средней
общеобразовательной школы с. Карагаево муниципального района Гафурийский район Республики
Башкортостан (МОБУ СОШ с. Карагаево), расположенного по адресу: РБ, Гафурийский район, с.
Карагаево, ул. Центральная, 52. д. Юрмаш, ул. Октябрьская, д. 20

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. директором МОБУ СОШ с. Карагаево МР Гафурийский район РБ Ахтямовой
Л.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы				
1	Руководитель организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности. На объекте отсутствует исполнительная	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года	01.07.2020	

	документация на установленные в здании противопожарные системы, а именно систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления людьми при эвакуации в случае пожара, систему дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.			
2	Руководитель организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года	01.07.2020	
3	В помещении спортзала отсутствует система автоматической пожарной сигнализации	НПБ 110-03 т.1 п.9, НПБ 88-2001* п. 13.1, п.3 НПБ 104-03	01.07.2020	
4	Люк выхода на чердак не обеспечен пределом огнестойкости	8.4* СНИП 21-01-97* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6 х 0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75 х 1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	01.07.2020	
5	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	п.50. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.07.2020	
6	Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания школы	п. 1.8 СНИП 2.01.02-85*; п.21 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	01.07.2020	

7	Части здания различной функциональной пожарной опасности (Ф 1.1 – детский сад и Ф 4.1 школа) не разделены противопожарными преградами	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.07.2020	
8	Здание школы не оборудовано устройством молниезащиты	ст. ст. 4, 50 ФЗ от 22.07.2008 г №123-ФЗ «Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.19 СНиП 31-06-2009; п. 3.54 СНиП 2.08.02-89*; СО 153-34.21.122-2003	01.07.2020	
9	Дверь в помещение библиотеки выполнена не противопожарной	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.07.2020	
10	Части здания различной функциональной пожарной опасности (Ф 3.5 – фельдшерско-акушерский пункт и Ф 4.1 - школа) не разделены противопожарными преградами	ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.07.2020	
11	На территории школы отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года; п.9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84*	01.07.2020	
12	В помещении подвала электрический светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;	пп. в) п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года	01.07.2020	
Здание начальной школы по адресу д. Юрмаш, ул. Октябрьская, д. 20				
13	Руководитель организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности. На объекте отсутствует исполнительная документация на установленные в здании противопожарные системы, а именно систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления людьми при эвакуации в случае пожара, систему дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года	01.07.2020	
14	Руководитель организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года	01.07.2020	
15	В помещении пожарного поста не предусмотрено аварийное освещение	ст.ст. 4, 151 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.52 НПБ 88-2001, п. 12.55 НПБ 88-2001; СНиП 23.05-95	01.07.2020	
16	В коридоре электрический светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;	пп. в) п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года	01.07.2020	

17	На территории школы отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года; п.9.27-9.33 СНИП 2.04.02-84*	01.07.2020	
----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов по пожарному надзору Ардаширов Ильгиз Хамитович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

" 24 " октября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

Директор МОБУ СОШ с. Карагаево МР Гафурийский район РБ
Ахтямова Л.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

" 24 " октября 20 19 г.

Результаты внеплановых мероприятий по контролю

Дата проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Ф., и., о.	Подпись	Должность, Ф., и., о.	Подпись

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575869

Владелец Ахтямова Ляйсан Нурмухаметовна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022